



АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.01.2018 № 64

с. Балтай

**О согласовании установления охранной зоны
КЛ-0,4кВ к «АГРС-3 с. Столыпино» и
сооружения трансформатора 10/0,4 кВ к
«АГРС-3 с. Балтай» Балтайского района
Саратовской области**

Рассмотрев заявление ПАО «Газпром» и представленный пакет документов, в соответствии со статьей 56, пунктами 6,8 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 23 Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», пунктом 3 Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», руководствуясь Уставом Балтайского района,

ПО С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Согласовать границы зоны минимальных расстояний объектов электросетевого хозяйства находящихся в собственности ПАО «Газпром»:
- Зона с особыми условиями использования территории охранная зона сооружения - трансформатор 10/0,4 кВ к "АГРС-3 с. Балтай" (инв. № 014807), площадью 400 м2 в границах 10 м от границ трансформатора, на основании сведений о местоположении границ зоны минимальных расстояний, содержащихся в карта (плане) землеустроительного дела по описанию местоположения границ зоны минимальных расстояний объекта

электросетевого хозяйства «Зона с особыми условиями использования территории охранная зона сооружения - трансформатор 10/0,4 кВ к "АГРС-3 с.Балтай"» (инв. № 014807), подготовленного ООО «Инжиниринг Консалтинг Проект»;

– Зона с особыми условиями использования территории охранная зона сооружения - кабельная линия электропередач КЛ-0,4 кВ к "АГРС-3 с.Столыпино" (инв. № 14809), площадью 199 м² в границах 1 м в обе стороны от оси кабельной линии, на основании сведений о местоположении границ зоны минимальных расстояний, содержащихся в карта (плане) землеустроительного дела по описанию местоположения границ зоны минимальных расстояний объекта электросетевого хозяйства «Зона с особыми условиями использования территории охранная зона сооружения - кабельная линия электропередач КЛ-0,4 кВ к "АГРС-3 с. Столыпино"» (инв. № 14809), подготовленного ООО «Инжиниринг Консалтинг Проект».

1.1. Наложить ограничения (обременения) прав на использование земельных участков, входящих в охранную зону сооружения, на срок эксплуатации, определив условия их использования в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Балтайского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономики и муниципальных закупок администрации Балтайского муниципального района.

Глава Балтайского
муниципального района



С.А. Скворцов